

# Samfälligheten Silvermossan

## Policy för ladd uttag för elbilar

Ladd uttag för elbilar faller ej inom samfällighetens ansvarsområde och det finns ej hellre någon ambition att försöka ändra på detta.

För att ladda hänvisar vi till allmänna laddplatser.

En laddplats kräver lika mycket el som vårt belysningsnät i området kräver.

Detta gånger 63 hushåll gör att det är en avsevärd eleffekt som krävs. Det enda elsystem som finns för samfälligheten är vårt belysningsnät och elen i våra miljörum.

Detta medför att helt nytt elsystem för ladduttag måste byggas till en mycket hög kostnad beroende på kablage inkl grävning, markarbete (asfalt m.m) laddstolpar samt inkommande försörjning inkl elmätare. Ovanpå detta måste troligen matande elnät förstärkas också vilket kan dra med sig ytterligare kostnader.

Att sätta upp solceller inkl batteribackup på garagens tak är i dagsläget ej ekonomiskt försvarbart och dessutom kräver det fortfarande ett elnät i bakgrunden.